

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
05 Hải Dương, TP Tuy Hoà, Phú Yên.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388



VILAS 746


Số: 042-2019/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 14/10/2019
Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Công Ty Bia Masan Brewery
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu được đựng trong chai nhựa 1l
- Ký hiệu mẫu : 170M₁01/19
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 7/10/2019
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01:2009/BYT	Kết quả
1	pH (*)		TCVN6492:2011	6,5-8,5	6,96
2	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,83
3	Hàm lượng Sắt tổng (*)	mg/l	TCVN6177:1996	0,3	0,04
4	Hàm lượng Clorua (*)	mg/l	TCVN6194:1996	250	13,47
5	Độ cứng tổng (*)	mg/l	TCVN6224:1996	300	40,84
6	Hàm lượng Nitrit (*)	mg/l	TCVN6178:1996	3	KPH (LOD=0,003)
7	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	5,4
8	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*)	mg/l	SMEWW-2540C	1000	79
9	Hàm lượng Nitrat (*)	mg/l	TCVN6180:1996	50	0,9
10	Hàm lượng Sunfat (*)	mg/l	EPA 375.4	250	8,8
11	Hàm lượng Mangan (*)	mg/l	TCVN6002:1995	0,3	0,02
12	Chỉ số Permanganat (*)	mg/l	TCVN6186:1996	2	0,64
13	Hàm lượng Amoni (*)	mg/l	TCVN6179-1:1996	3	KPH (LOD=0,005)
14	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,5	0,39



Nguyễn Tấn Thuận

PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM

Nguyễn Văn Bình

Võ Bá Duy Huân

Ghi chú:

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOD: Giới hạn phát hiện, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

BM.KT.02.02

Ban hành lần 03

Ngày ban hành: 26/09/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
05 Hải Dương, TP Tuy Hoà, Phú Yên.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388



VILAS 746

Số: 043-2019/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 14/10/2019
Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Điểm Giao Dịch Cấp Nước -An Phú
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu được đựng trong chai nhựa 1l
4. Ký hiệu mẫu : 171M₁01/19
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 7/10/2019
6. Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01:2009/BYT	Kết quả
1	pH (*)		TCVN6492:2011	6,5-8,5	6,85
2	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,9
3	Hàm lượng Sắt tổng (*)	mg/l	TCVN6177:1996	0,3	0,04
4	Hàm lượng Clorua (*)	mg/l	TCVN6194:1996	250	12,8
5	Độ cứng tổng (*)	mg/l	TCVN6224:1996	300	41,35
6	Hàm lượng Nitrit (*)	mg/l	TCVN6178:1996	3	KPH (LOD=0,003)
7	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	4,600
8	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*)	mg/l	SMEWW-2540C	1000	93
9	Hàm lượng Nitrat (*)	mg/l	TCVN6180:1996	50	1,0
10	Hàm lượng Sunfat (*)	mg/l	EPA 375.4	250	9,0
11	Hàm lượng Mangan (*)	mg/l	TCVN6002:1995	0,3	0,02
12	Chỉ số Permanganat (*)	mg/l	TCVN6186:1996	2	0,59
13	Hàm lượng Amoni (*)	mg/l	TCVN6179-1:1996	3	KPH (LOD=0,005)
14	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,5	KPH (LOD=0,38)



PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM

Nguyễn Văn Bình

Võ Bá Duy Huân


Ghi chú:

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOD: Giới hạn phát hiện, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

BM.KT.02.02

Ban hành lần 03

Ngày ban hành: 26/09/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
 05 Hải Dương, TP Tuy Hoà, Phú Yên.
 Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388



VILAS 746

Số: 044-2019/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 14/10/2019
 Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Sở Kế Hoạch - Đầu Tư
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu được đựng trong chai nhựa 1l
4. Ký hiệu mẫu : 172M₁01/19
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 7/10/2019
6. Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01:2009/BYT	Kết quả
1	pH (*)		TCVN6492:2011	6,5-8,5	6,9
2	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,89
3	Hàm lượng Sắt tổng (*)	mg/l	TCVN6177:1996	0,3	0,06
4	Hàm lượng Clorua (*)	mg/l	TCVN6194:1996	250	13,47
5	Độ cứng tổng (*)	mg/l	TCVN6224:1996	300	40,84
6	Hàm lượng Nitrit (*)	mg/l	TCVN6178:1996	3	KPH (LOD=0,003)
7	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	5,6
8	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*)	mg/l	SMEWW-2540C	1000	83
9	Hàm lượng Nitrat (*)	mg/l	TCVN6180:1996	50	0,85
10	Hàm lượng Sunfat (*)	mg/l	EPA 375.4	250	9
11	Hàm lượng Mangan (*)	mg/l	TCVN6002:1995	0,3	0,02
12	Chỉ số Permanganat (*)	mg/l	TCVN6186:1996	2	0,45
13	Hàm lượng Amoni (*)	mg/l	TCVN6179-I:1996	3	KPH (LOD=0,005)
14	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,5	KPH (LOD=0,38)



GIÁM ĐỐC

PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM

Ghi chú: *Nguyễn Tấn Thuận*

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOD: Giới hạn phát hiện, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử


Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Văn Bình

Võ Bá Duy Huân
Võ Bá Duy Huân

BM.KT.02.02

Ban hành lần 03

Ngày ban hành: 26/09/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
05 Hải Dương, TP Tuy Hoà, Phú Yên.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388



VILAS 746

Số: 045-2019/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 14/10/2019
Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : 110 Nguyễn Huệ
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu được đựng trong chai nhựa 1l
- Ký hiệu mẫu : 172M₂01/19
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 7/10/2019
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01:2009/BYT	Kết quả
1	pH (*)		TCVN6492:2011	6,5-8,5	6,92
2	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,08
3	Hàm lượng Sắt tổng (*)	mg/l	TCVN6177:1996	0,3	0,04
4	Hàm lượng Clorua (*)	mg/l	TCVN6194:1996	250	13,81
5	Độ cứng tổng (*)	mg/l	TCVN6224:1996	300	39,82
6	Hàm lượng Nitrit (*)	mg/l	TCVN6178:1996	3	KPH (LOD=0,003)
7	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	6,1
8	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*)	mg/l	SMEWW-2540C	1000	90
9	Hàm lượng Nitrat (*)	mg/l	TCVN6180:1996	50	0,85
10	Hàm lượng Sunfat (*)	mg/l	EPA 375.4	250	9
11	Hàm lượng Mangan (*)	mg/l	TCVN6002:1995	0,3	0,02
12	Chỉ số Permanganat (*)	mg/l	TCVN6186:1996	2	0,51
13	Hàm lượng Amoni (*)	mg/l	TCVN6179-1:1996	3	KPH
14	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,5	KPH (LOD=0,38)



Nguyễn Tấn Thuận

PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Văn Bình

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM

Võ Bá Duy Huân


Ghi chú:

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOD: Giới hạn phát hiện, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

BM.KT.02.02

Ban hành lần 03

Ngày ban hành: 26/09/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
05 Hải Dương, TP Tuy Hoà, Phú Yên.
Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388



Số: 046-2019/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 14/10/2019
Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Khu Tái Định Cư Ninh Tịnh
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu được đựng trong chai nhựa 1l
4. Ký hiệu mẫu : 172M₃01/19
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 7/10/2019
6. Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01:2009/BYT	Kết quả
1	pH (*)		TCVN6492:2011	6,5-8,5	6,97
2	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,93
3	Hàm lượng Sắt tổng (*)	mg/l	TCVN6177:1996	0,3	0,04
4	Hàm lượng Clorua (*)	mg/l	TCVN6194:1996	250	13,14
5	Độ cứng tổng (*)	mg/l	TCVN6224:1996	300	40,84
6	Hàm lượng Nitrit (*)	mg/l	TCVN6178:1996	3	KPH (LOD=0,003)
7	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	5,8
8	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*)	mg/l	SMEWW-2540C	1000	87
9	Hàm lượng Nitrat (*)	mg/l	TCVN6180:1996	50	0,85
10	Hàm lượng Sunfat (*)	mg/l	EPA 375.4	250	10,4
11	Hàm lượng Mangan (*)	mg/l	TCVN6002:1995	0,3	0,04
12	Chỉ số Permanganat (*)	mg/l	TCVN6186:1996	2	0,51
13	Hàm lượng Amoni (*)	mg/l	TCVN6179-1:1996	3	KPH (LOD=0,005)
14	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,5	KPH (LOD=0,38)

GIÁM ĐỐC

PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM



Nguyễn Văn Bình

Võ Bá Duy Huân

Ghi chú:

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOD: Giới hạn phát hiện, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

BM.KT.02.02

Ban hành lần 03

Ngày ban hành: 26/09/2019