



KẾ HOẠCH SÚC RỬA MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CÁC NHÀ MÁY NƯỚC TUY HÒA, PHÚ HÒA, VŨNG RÔ

Kính gửi: - Tổng Giám đốc Công ty;
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật

Căn cứ Phương án số 03/PA-KHKT ngày 24/12/2024 về việc phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại các Chi nhánh cấp nước thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Để đảm bảo chất lượng nước trên toàn mạng lưới tại các nhà máy. Chi nhánh cấp nước số 1 lập kế hoạch súc xả mạng lưới đường ống; các bể chứa cần súc xả tại các nhà máy trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt để thực hiện như sau:

I. Tuyến ống/ bể chứa cần súc rửa bao gồm:

A. Tuyến ống cần súc rửa gồm:

STT	Tên tuyến ống cần súc rửa	Vị trí xả	Thời gian dự kiến súc rửa
I	Nhà máy nước Tuy Hòa		
I.1	Khu vực Tp Tuy Hòa		
1	Tuyến đường Nguyễn Tất Thành - QL1A - KCN An Phú		
1.1	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành (Lê Lợi- Trần Phú)	Trụ chữa cháy D100 tại cây xăng (gần hẻm 7)	Từ 21h30-22h00 ngày 15/01/2025
1.2	Tuyến ống gang DN200 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành (Lê Lợi- Nguyễn Bình Khiêm)	Các Trụ chữa cháy Tây Bắc Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Bình Khiêm;	Từ 22h00-22h30 ngày 15/01/2025
1.3	Tuyến ống PVC DN100 phía Tây đường Nguyễn Trung Trực	Trụ chữa cháy D100 Tây Bắc Nguyễn Trung Trực - Lương Thế Vinh; 02 trụ chữa cháy D100 tại nước khoán Phú Sen	Từ 22h30-23h00 ngày 15/01/2025
1.4	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Trần Phú (Bệnh viện da liễu)	Trụ cứu hỏa ngã tư Trần Phú-Nguyễn Tất Thành	Từ 23h00-23h20 ngày 15/01/2025
1.5	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành	Trụ chữa cháy D100 đối diện Tiffy	Từ 23h30-24h00 ngày 15/01/2025
1.6	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Nguyễn Tất Thành	Trụ chữa cháy D100 (trước tiệm Nga Nhận)	Từ 23h30-24h00 ngày 15/01/2025
1.7	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường QL1A	Van xả cặn DN100 trước tiệm gara oto Ngọc Tú	Từ 00h10-00h30 ngày 16/01/2025

3.4	Tuyến ống PVC DN200-DN150 Bắc đường Trần Hưng Đạo; tuyến DN150 Tây Lê Duẩn; D110 Tây Độc Lập	Trụ chữa cháy D100 góc Tây Lê Duẩn - Bắc Trần Hưng Đạo; Trụ chữa cháy D100 góc Tây Độc Lập - Bắc Trần Hưng Đạo	Từ 23h00-23h20 ngày 15/01/2025
3.5	Tuyến ống PVC DN300 Lê Trung Kiên; DN150 phía Bắc đường Lê Lợi	Trụ chữa cháy D100 Đông Lê Trung Kiên- Bắc Lê Lợi	Từ 23h30-23h45 ngày 15/01/2025
3.6	Tuyến ống DN100, DN150 phía Tây Lê Trung Kiên	Trụ chữa cháy D100 cuối tuyến (Công ty Đồng Cam)	Từ 23h45-24h00 ngày 15/01/2025
3.7	Tuyến ống PVC DN300 Phan Đình Phùng; tuyến DN150 phía Bắc đường Lê Lợi	Trụ chữa cháy D100 Đông Phan Đình Phùng - Bắc Lê Lợi	Từ 00h10-00h30 ngày 16/01/2025
3.8	Tuyến ống Gang DN150 phía Bắc đường Hàm Nghi	Trụ chữa cháy D100 Đông Lê Thành Phương - Bắc Hàm Nghi	Từ 00h30-01h00 ngày 16/01/2025
3.9	Tuyến ống gang DN150 phía Nam đường Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 góc Tây Lê Thành Phương - Nam Trần Phú	Từ 01h00-01h30 ngày 16/01/2025
3.10	Tuyến ống PVC DN250 phía Nam đường Lê Thành Phương	Van xả cận góc Đông Lê Thành Phương - Nam Trần Phú	Từ 01h30-02h50 ngày 16/01/2025
3.11	Tuyến ống Gang DN150 phía Nam đường Lê Lợi	Trụ chữa cháy D100 Tây Nguyễn Thái Học - Nam Lê Lợi	Từ 03h00-03h30 ngày 16/01/2025
3.12	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Thái Học	Trụ chữa cháy D100 Tây Nguyễn Thái Học - Bắc Nguyễn Huệ	Từ 03h30-04h00 ngày 16/01/2025
3.13	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Nguyễn Trãi	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Trãi - Bắc Lê Lợi	Từ 04h00-04h30 ngày 16/01/2025
3.14	Tuyến ống PVC DN250 phía Nam đường Nguyễn Huệ	Trụ chữa cháy D100 Tây Nguyễn Trãi - Nam Nguyễn Huệ	Từ 04h30-05h00 ngày 16/01/2025
3.15	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Lê Lợi	Van xả cận D150 Bắc Lê Lợi - Tây Duy Tân	Từ 21h30-22h00 ngày 16/01/2025
3.16	Tuyến ống PVC DN100 phía Đông đường Lương Văn Chánh	Trụ chữa cháy D100 gần siêu Thị CoopMart	Từ 21h30-22h00 ngày 16/01/2025

3.17	Tuyến ống Gang DN200 phía Bắc đường Nguyễn Huệ	Trụ chữa cháy D100 Đông Duy Tân - Bắc Nguyễn Huệ; Van xả cặn DN100 góc Tây Bắc Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ	Từ 22h30-23h00 ngày 16/01/2025
3.18	Tuyến ống PVC DN300 phía Tây đường Hùng Vương	Van xả cặn D200 Tây Hùng Vương - Nam Nguyễn Huệ	Từ 22h30-23h00 ngày 16/01/2025
3.19	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 Đông Hùng Vương - Bắc Nguyễn Huệ	Từ 23h00-23h40 ngày 16/01/2025
3.20	Tuyến ống PVC DN150 phía Đông đường Hùng Vương	Van xả vắn D100 Cầu Rạch Bàu Hạ	Từ 23h00-23h30 ngày 16/01/2025
3.21	Tuyến ống PVC DN100 phía Nam đường Nguyễn Huệ; Tây Trường Chinh	Van xả vắn D100 góc Tây Bắc Trường Chinh - Lý Thường Kiệt	Từ 23h30-24h00 ngày 16/01/2025
3.22	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Nguyễn Huệ	Trụ chữa cháy D100 Bắc Nguyễn Huệ - Tây Độc Lập	Từ 23h50-24h30 ngày 16/01/2025
3.23	Tuyến ống HDPE DN200 phía Đông Nguyễn Trãi nối dài	Van xả cặn D100 kế bên bệnh viện Việt Mỹ (cầu)	Từ 23h50-24h30 ngày 16/01/2025
3.24	Tuyến ống PVC DN200 phía Nam Trần Phú	Van xả cặn D100 trước cổng Bảo Tàng	Từ 23h50-24h30 ngày 16/01/2025
3.25	Tuyến ống PVC DN100 phía Đông đường Ngô Văn Sở	Trụ chữa cháy D100 góc Đông Nam Ngô Văn Sở - Nguyễn Côn	Từ 00h30-01h00 ngày 17/01/2025
3.26	Tuyến ống HDPE D63 phía Tây đường Mậu Thân	Van xả cặn DN50 góc chùa Hồ Sơn	Từ 01h00-01h30 ngày 17/01/2025
3.27	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 Đông Hùng Vương - Nam Trần Phú	Từ 01h15-01h45 ngày 17/01/2025
3.28	Tuyến ống gang DN100 phía Bắc đường Lương Tấn Thịnh	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Chí Thanh - Bắc Lương Tấn Thịnh	Từ 01h30-02h00 ngày 17/01/2025
3.29	Tuyến ống gang DN150 phía Nam đường Đồng Khởi	Trụ chữa cháy D100 góc Nam Đồng Khởi - Tây Nguyễn Đình Chiểu	Từ 02h00-02h30 ngày 17/01/2025
3.30	Tuyến ống gang DN150 phía Nam đường Lê Hồng Phong	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Chí Thanh - Nam Lê Hồng Phong	Từ 02h10-03h10 ngày 17/01/2025

3.31	Tuyến ống PVC DN200 phía Bắc đường Trần Phú	Van xả cặn D100 Bắc Trần Phú - Tây Trường Chinh	Từ 03h10-03h40 ngày 17/01/2025
3.32	Tuyến ống PVC DN150 phía Nam đường Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 Nam Trần Phú - Đông Trường Chinh	Từ 03h50-04h20 ngày 17/01/2025
3.33	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây đường Độc Lập; Bắc Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 Bắc Trần Phú - Tây Độc Lập	Từ 04h30-05h00 ngày 17/01/2025
4	Các tuyến ống nội bộ thuộc khu vực Phường 9		
4.1	Tuyến ống HDPE D63, D40 khu vực Ninh Tĩnh 2, phường 9	Xả nút bít nhôm D40, KS Ngân Hà	Từ 21h30-22h00 ngày 16/01/2025
4.2	Tuyến ống HDPE DN100 thuộc đường nội bộ khu địa chất 703	Van xả cặn D100 gần quán 6 Xem	Từ 21h30-22h00 ngày 16/01/2025
4.3	Tuyến ống HDPE DN200 phía Tây đường Lê Duẩn	Trụ chữa cháy D100 Tây Lê Duẩn - Bắc Nguyễn Hữu Thọ	Từ 22h30-23h00 ngày 16/01/2025
4.4	Tuyến ống HDPE DN100 phía Bắc đường Nguyễn Hữu Thọ	Van xả cặn D100	Từ 22h30-23h00 ngày 16/01/2025
4.5	Tuyến ống PVC DN100 nội bộ trong khu FBS	Trụ chữa cháy Bắc Võ Văn Tần - Tây Nguyễn Viết Xuân; Trụ chữa cháy D100 Tây Hải Thượng Lãn Ông - Bắc Huỳnh Nự; Trụ chữa cháy D100 Bắc Võ Văn Tần - Tây Xuân Đài.	Từ 23h00-23h40 ngày 16/01/2025
4.6	Tuyến ống PVC DN150 phía Nam đường Nguyễn Hữu Thọ	Trụ chữa cháy D100 Nam Nguyễn Hữu Thọ - Đông Mậu Thân	Từ 23h00-23h30 ngày 16/01/2025
4.7	Tuyến ống HDPE DN110 đường Mậu Thân	02 Van xả cặn DN100 tại Cầu Cây Sộp	Từ 23h30-24h00 ngày 16/01/2025
4.8	Tuyến ống PVC DN100 nội bộ trong khu Cty CPXD Phú Yên	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Văn Huyền - Bắc Trần Hào; Trụ chữa cháy D100 Tây Trường Chinh - Nam An Dương Vương	Từ 23h50-24h30 ngày 16/01/2025
4.9	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây Hùng Vương	Trụ chữa cháy góc Tây Nam Hùng Vương - Nguyễn Hữu Thọ	Từ 23h50-24h30 ngày 16/01/2025

4.10	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây Hùng Vương	Trụ chữa cháy góc Tây Nam Hùng Vương - Võ Trú	Từ 23h50-24h30 ngày 16/01/2025
1.2	Khu vực An Chấn		
1	Tuyến ống D225 Lê Duẩn Nối dài	Van xả cận gần cống 3 cửa	Từ 00h30-01h00 ngày 17/01/2025
2	Tuyến ống D160 Lê Duẩn Nối dài	Van xả cận D100 cầu Đồng Nai	Từ 01h00-01h30 ngày 17/01/2025
3	Cuối tuyến HDPE D63 thôn Phú Quý	Xả trực tiếp tại nhà ông Tề	Từ 01h30-02h30 ngày 17/01/2025
4	Cuối tuyến HDPE D63 cấp trường Mầm non Phú Quý	Xả tại đồng hồ nhà cuối tuyến	Từ 01h30-02h30 ngày 17/01/2025
5	Tuyến ống HDPE DN150 đi Bãi Xếp	Van xả cận D100 cuối tuyến Bãi Xếp	Từ 02h30-03h30 ngày 17/01/2025
6	Tuyến ống HDPE D63 đi Phú Thạnh	02 Van xả cận DN50 phía Bắc, Nam cống chào thôn Phú Thạnh	Từ 02h30-03h30 ngày 17/01/2025
7	Tuyến ống HDPE D63 nội bộ thôn Mỹ Quang Nam	02 Van xả cận DN50 phía Đông, Tây đường xuống bến cá thôn Mỹ Quang Nam	Từ 03h30-04h30 ngày 17/01/2025
1.3	Khu vực phía Nam Tuy Hòa - tuyến KCN Hoà An, Hoà Hiệp		
1	Tuyến ống PVC DN250 phía Nam đường Côn Sơn	Van xả cận DN100 tại cầu ông Xảo	Từ 21h30-22h30 ngày 17/01/2025
2	Tuyến ống HDPE D63 khu Ngọc Lãng	02 Van xả cận DN50 cuối tuyến	Từ 21h30-22h00 ngày 17/01/2025
3	Tuyến ống PVC DN300 phía Nam đường Nguyễn Tất Thành	Trụ chữa cháy D100 phía Nam cầu Đà Rằng	Từ 22h00-22h30 ngày 17/01/2025
4	Tuyến ống HDPE D63 đường Hải Dương	02 Van xả cận DN50 cuối tuyến phía Bắc, Nam đường Hải Dương, phường 1	Từ 22h30-23h00 ngày 17/01/2025
5	Tuyến ống HDPE D63-D90 đường Trần Quang Khải	Xả tại các đồng hồ hộ dân	Từ 23h00-23h30 ngày 17/01/2025

6	Tuyến ống HDPE D100 Khu Đông Bình	Xả tại các đồng hồ hộ dân	Từ 23h30-24h00 ngày 17/01/2025
7	Tuyến ống HDPE DN100 phía Nam đường QL25	Trụ chữa cháy D100 trước KCN Hoà An	Từ 00h00-00h30 ngày 18/01/2025
8	Tuyến ống HDPE DN100 phía Nam đường QL25	Trụ chữa cháy D100 trước xưởng Hặt Điều	Từ 00h30-01h00 ngày 18/01/2025
9	Tuyến ống HDPE DN100 phía Tây đường Nguyễn Văn Linh	Van xả cặn DN100 góc Tây Nguyễn Văn Linh - Bắc Chiến Thắng	Từ 22h00-22h30 ngày 17/01/2025
10	Tuyến ống HDPE DN100 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh	Trụ chữa cháy D100 góc phía Đông Nguyễn Văn Linh - Bắc Nguyễn Thị Định	Từ 22h30-23h00 ngày 17/01/2025
11	Tuyến ống HDPE D110 phía Bắc, Nam Nguyễn Thị Định	Van xả cặn DN100 góc Tây Nam Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thị Định	Từ 23h00-23h30 ngày 17/01/2025
12	Tuyến ống PVC DN300 đi Hoà Hiệp	Van D150 Kho thuốc cũ Phường Phú Thạnh, đoạn giữa đồng đường đi qua thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc	Từ 23h30-02h30 ngày 17/01/2025
13	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường 3 tháng 2	Trụ chữa cháy D100 trước công an phường Phú Thạnh	Từ 02h30-03h00 ngày 18/01/2025
14	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Ngô Gia Tự	Trụ chữa cháy D100 trước trường Nguyễn Trường Tộ	Từ 03h00-03h30 ngày 18/01/2025
15	Tuyến ống PVC DN200 phía Nam đường Ngô Gia Tự	Trụ chữa cháy D100 đường Ngô Gia Tự - Đình Tiên Hoàng	Từ 03h30-04h00 ngày 18/01/2025
16	Tuyến ống HDPE DN100 phía Bắc đường Đình Tiên Hoàng	xả bịt nhôm cuối đường Đình Tiên Hoàng	Từ 04h00-04h30 ngày 18/01/2025
17	Tuyến ống PVC DN100 phía Nam đường Đình Tiên Hoàng	Van xả cặn DN50 cuối đường Đình Tiên Hoàng	Từ 04h00-04h30 ngày 18/01/2025
18	Tuyến ống HDPE DN100 phía Tây đường Phan Chu Trinh	Trụ chữa cháy D100 góc Tây Bắc ngã tứ đường Phan Chu Trinh - đường số 5 thuộc KĐT mới Nam Tuy Hòa	Từ 04h30-05h00 ngày 18/01/2025

I.4 Khu vực Hòa Vinh			
1	Tuyến ống HDPE D110 khu vực thôn Phú Lương	Van xả cặn DN100 cuối tuyến thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông	Từ 21h30-22h00 ngày 18/01/2025
2	Tuyến ống HDPE DN300 phía Đông đường QL1A	Van xả cặn DN100 góc Đông Nam QL1A - QL29	Từ 22h00-22h30 ngày 18/01/2025
3	Tuyến ống HDPE DN100 phía Đông đường QL1A	Van xả cặn DN100 góc Đông Nam QL1A - QL29	Từ 22h30-23h00 ngày 18/01/2025
4	Tuyến ống HDPE D90 đường Hai Bà Trưng	Van xả cặn DN80 cuối đường Hai Bà Trưng, Khu phố 1, TT Hòa Vinh	Từ 23h00-23h30 ngày 18/01/2025
5	Tuyến ống HDPE DN200 đường Nguyễn Tất Thành	Van xả cặn DN100 góc Tây Bắc đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố 2, TT Hòa Vinh	Từ 23h30-24h00 ngày 18/01/2025
6	Tuyến ống HDPE DN100 đường Mạc Thị Bưởi	Van xả cặn DN100 phía Tây đường Mạc Thị Bưởi, Khu phố 3, TT Hòa Vinh	Từ 00h00-01h00 ngày 19/01/2025
7	Tuyến ống HDPE D63 đường Phan Đình Phùng	Xả tại nút bịt nhôm D63 phía Bắc đường Phan Đình Phùng, Khu phố 5, TT Hòa Vinh	Từ 01h00-01h40 ngày 19/01/2025
8	Tuyến ống HDPE D63 đường Lê Thành Phương	Van xả cặn DN50 cuối đường đường Lê Thành Phương, Khu phố 2, TT Hòa Vinh	Từ 01h40-02h30 ngày 19/01/2025
9	Tuyến ống HDPE DN40 khu Tam Gia thuộc KP4, phường Hoà Vinh	Xả tại bịt nhôm D40 cuối tuyến	Từ 02h30-03h00 ngày 19/01/2025
I.5 Khu vực Hòa Hiệp			
1	Các tuyến ống nội bộ thuộc KCN Hoà Hiệp	Xả các trụ chữa cháy bên trong khu CN Hòa Hiệp và các van xả cặn trạm biến áp; Đông Bắc đường D1-D3; van phía Đông xử lý nước thải; van D3-vành đai phía Nam...	Từ 21h30-23h00 ngày 18/01/2025
2	Tuyến ống HDPE DN300 khu vực Phú Hiệp	Trụ chữa cháy DN100 góc Tây Nam QL29 - Võ Nguyên Giáp; trụ góc Đông Nam Võ Nguyên Giáp-Lương Tấn Thịnh	Từ 23h00-23h30 ngày 18/01/2025
3	Tuyến ống D150 phía Bắc Trần Phú	Trụ chữa cháy gần trường Tiểu học Nguyễn Trãi	Từ 23h30-24h00 ngày 18/01/2025

4	Tuyến ống HDPE DN100 khu vực Hoà Hiệp Trung	Trụ chữa cháy D100 Đông Hùng Vương - Nam Nguyễn Hữu Dực	Từ 00h00-00h30 ngày 19/01/2025
5	Tuyến ống HDPE DN100 khu vực Phú Hiệp 3	Van xả cặn DN100 phía đông Bệnh viện Đông Hòa, KP Phú Hiệp 3, TT Hòa Hiệp Trung	Từ 00h30-01h00 ngày 19/01/2025
6	Tuyến ống HDPE DN200 khu vực thôn Đa Ngư	Van xả cặn DN100 phía nam UBND xã Hòa Hiệp Nam	Từ 01h00-02h00 ngày 19/01/2025
7	Điểm cuối tuyến ống DN63 chợ Phú Lạc	Van xả cặn DN50	Từ 02h00-03h00 ngày 19/01/2025
II Nhà máy nước Vũng Rô			
1	Tuyến ống STK DN90	Van xả cặn DN50 gần nhà ông Lê Thanh Tùng, nằm phía sau cảng Vũng Rô	Từ 22h00-22h30 ngày 15/01/2025
III Nhà máy nước Phú Hòa			
1 Khu vực Phú Hòa			
1.1	Tuyến ống PVC DN100 phía Tây đường 19	xả Trụ chữa cháy D100 góc Tây Bắc cuối đường 19	Từ 21h30-22h00 ngày 15/01/2025
1.2	Tuyến ống gang DN150 phía Bắc, Nam đường Đông Tây	xả Trụ chữa cháy D100 -UBND huyện Phú Hòa	Từ 22h00-22h30 ngày 15/01/2025
1.3	Tuyến ống PVC DN100 phía Đông đường Bắc Nam	xả Trụ chữa cháy D100 - trước trường Trần Bình Trọng	Từ 22h30-23h00 ngày 15/01/2025
2 Khu vực Tây Hòa			
2.1	Tuyến ống HDPE D110 KP Mỹ Lệ	Van xả cặn D100 cầu gần CA thị trấn	Từ 21h30-22h00 ngày 15/01/2025
2.2	Tuyến ống HDPE D110 khu vực Hoà Đồng	02 Van xả cặn D100 cuối tuyến xã Hoà Đồng, Phú Diễm ngoài	Từ 22h00-23h00 ngày 15/01/2025
2.3	Tuyến ống HDPE D40 thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hoà Đồng	02 Van xả cặn D40 thôn Mỹ Thuận Trong	Từ 23h00-23h30 ngày 15/01/2025

1.8	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 trước cổng KCN An Phú	Từ 00h30-01h30 ngày 16/01/2025
1.9	Tuyến ống bên trong khu vực KCN An Phú	Trụ chữa cháy D100 -Việt Thái; van xả cận hoặc tại đồng hồ khách hàng	Từ 01h40-02h30 ngày 16/01/2025
2	Tuyến đường Trần Hưng Đạo và khu vực phía Nam đường Trần Hưng Đạo		
2.1	Tuyến ống Thép D377 phía Tây đường Lê Trung Kiên	Trụ cứu hỏa D100 Tân Đà-Lê Trung Kiên; xả trên ống D60 tại hố bom lên núi Nhạn	Từ 21h30-22h00 ngày 15/01/2025
2.2	Tuyến ống Gang DN150 phía Bắc đường Tân Đà	Trụ chữa cháy D100 tại ngã 5	Từ 22h00-22h30 ngày 15/01/2025
2.3	Tuyến ống DN200 Bạch Đằng đầu vòng tuyến ống D110 Tây Phan Đình Phùng và ống D110 phía Nam đường Tân Đà	trụ chữa cháy D100 tại ngã 3 Bạch Đằng-Phan Đình Phùng	Từ 22h30-23h00 ngày 15/01/2025
2.4	Tuyến ống DN200 đường Bạch Đằng	trụ chữa cháy D100 tại ngã 3 Bạch Đằng-Trần Quý Cáp	Từ 23h00-23h20 ngày 15/01/2025
2.5	Tuyến ống D100 Tây Nguyễn Trãi; tuyến D100 Nam Trần Hưng Đạo	trụ chữa cháy D100 tại ngã 4 Tây Nam Nguyễn Trãi-Nguyễn Công Trứ	Từ 23h30-24h00 ngày 15/01/2025
2.6	Tuyến D100 Nam Trần Hưng Đạo và Tuyến ống D150 Tây Duy Tân	trụ chữa cháy D100 tại ngã 4 Tây Nam Duy Tân-Nguyễn Công Trứ	Từ 23h30-24h00 ngày 15/01/2025
2.7	Tuyến ống DN200 Bạch Đằng	Van xả cận cuối tuyến	Từ 00h10-00h30 ngày 16/01/2025
2.8	Tuyến ống PVC D100 Nam Trần Hưng Đạo	Trụ chữa cháy D100 ngã 3 Trần Hưng Đạo-Nguyễn Công Trứ	Từ 00h30-01h00 ngày 16/01/2025
3	Tuyến ống trong phạm vi phía Bắc Trần Hưng Đạo đến Trần Phú		
3.1	Tuyến ống DN400 Trần Hưng Đạo; DN250 Nguyễn Thái Học	Trụ chữa cháy D100 Tây Bắc Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo	Từ 21h30-22h00 ngày 15/01/2025
3.2	Tuyến ống DN400 Trần Hưng Đạo; tuyến ống DN100 phía Đông Ngô Quyền	Trụ chữa cháy D100 tại phía Đông Ngô Quyền - Bắc Trần Hưng Đạo	Từ 22h00-22h30 ngày 15/01/2025
3.3	Tuyến ống HDPE DN100 phía Bắc đường Trần Hưng Đạo-Hoàng Diệu-Lê Quý Đôn	Trụ chữa cháy D100 tại phía Đông Lê Quý Đôn - Bắc Trần Hưng Đạo	Từ 22h30-23h00 ngày 15/01/2025

B. Bể chứa cần súc rửa

Stt	Bể chứa cần súc rửa	Thời gian dự kiến súc rửa	
1	Nhà máy nước Phú Hoà	- Bể chứa nước sạch 500m ³ : 01 bể.	Ngày 08/01/2025
2	Nhà máy nước Tuy Hoà	- Bể chứa nước sạch tại 07 Hải Dương 3000m ³ : 02 bể.	- Ngày 09-10/01/2025;
		- Bể chứa nước sạch KCN Hoà Hiệp 1000m ³ : 01 bể.	- Ngày 11/01/2025;
		- Bể chứa nước sạch trạm bơm tăng áp Hoà Vinh 500m ³ : 01 bể.	- Ngày 12/01/2025;
		- Bể chứa nước sạch KCN An Phú 500m ³ : 01 bể.	- Ngày 13/01/2025;
3	Nhà máy nước Vũng Rô	- Bể chứa nước thô 100m ³ : 01 bể. - Đài nước thô 30m ³ : 01 bể. - Bể chứa nước sạch 200m ³ : 01 bể.	Ngày 11-12/01/2025.

* Lưu ý: Đối với các tuyến còn lại trên mạng lưới, chưa có trong kế hoạch. Chi nhánh thực hiện kiểm tra chất lượng nước, thực hiện súc xả theo thực tế khi chất lượng nước không đạt yêu cầu.

II/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian súc xả: thực hiện vào ban đêm. Cụ thể chi tiết theo các tuyến đường.
- Tùy vào điều kiện tình hình thực tế, Chi nhánh điều chỉnh thời gian, bổ sung các vị trí súc xả theo ý kiến phản ánh của khách hàng (nếu có).
- Chi nhánh thông báo trên đài phát thanh và truyền hình thành phố, huyện, thị xã kế hoạch súc rửa cho khách hàng biết để dự trữ nước trước khi thực hiện.

III/ Chi phí thiết bị -vật tư dự trù:

- Chi phí vật tư súc rửa bể chứa:

9.401.500 đồng

(có phụ lục kèm theo)

Chi nhánh cấp nước số 1 chủ động mua ngoài vật tư để thực hiện công việc và lập thủ tục thanh toán theo chứng từ thực tế.

IV/ Nhân lực thực hiện:

- Chi nhánh cấp nước số 1 tổ chức thực hiện.
- + Tổ chức súc xả theo từng tuyến đảm bảo xả cạn hiệu quả, hạn chế tối đa chất lượng nước bị ảnh hưởng khu vực khác.
- + Tổ chức vận hành trạm bơm cấp 2, áp lực vận hành phù hợp đảm bảo súc xả cạn mạng lưới hiệu quả.
- + Tùy theo chất lượng nước, Chi nhánh thực hiện súc xả cạn phù hợp với thực tế;
- + Huy động Kỹ thuật, nhân công của Chi nhánh, kết hợp thuê mướn thêm lao động phổ thông bên ngoài để thực hiện súc xả và chăm công làm thêm giờ để thực hiện theo kế hoạch (nếu có);

- Khối lượng nước súc xả mạng lưới được Phòng KH-KT xác nhận và loại trừ khi tính tỉ lệ thất thoát nước trong báo cáo sản xuất tháng.

- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:

+ Xáo nhận công việc thực hiện;

+ Bộ phận kiểm nghiệm phối hợp, giám sát việc súc xả và lấy mẫu sau khi hoàn thành công việc.

Vậy Chi nhánh cấp nước số 1 kính trình Lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt.

Tuy Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2025

***Nơi nhận:**

- Ban TGD (b/c);
- Phòng KH - KT;
- Website Công ty;
- Lưu CN1;

PHÒNG KH-KT



CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 1



Phạm Trần Kiên

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



PHỤ LỤC
Chi phí phục vụ súc rửa bể chứa nước sạch
(Kèm theo Kế hoạch súc rửa ngày 02 tháng 01 năm 2025)

Stt	Tên thiết bị-vật tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	NMN Phú Hòa: Bể chứa 500m3 (1 cái)				2.214.500	
1	Xăng bơm nước	lít	10,0	20.950	209.500	Mua ngoài
2	Dây dẫn điện 2 ruột loại (dây 1.5mm2)	mét	20,0	16.000	320.000	
3	Bóng đèn led buld 40w + đuôi	Bộ	2,0	175.000	350.000	
4	Chổi xương	Cái	3,0	15.000	45.000	
5	Xô sắt	Cái	2,0	50.000	100.000	
6	Dây dừa	Sợi	2,0	20.000	40.000	
7	Trang cào	Cái	2,0	50.000	100.000	
8	Ống nhựa mềm D20 (cuộn 50 m)	Cuộn	1,0	450.000	450.000	
9	Nhân công thuê ngoài hỗ trợ	Công	2,0	300.000	600.000	
II	Nhà máy nước Tuy Hòa: II.1+II.2+II.3+II.4				6.482.250	
II.1	<i>Bể chứa nước sạch Bình Ngọc: 3000m3 (2 cái)</i>				<i>2.963.000</i>	
1	Dây dẫn điện 2 ruột loại (dây 1.5mm2)	mét	20,0			Sử dụng vật tư đã mua để thực hiện công việc tại bể chứa Phú Hòa
2	Bóng đèn led buld 40w + đuôi	Bộ	2,0			
3	Chổi xương	Cái	3,0			
4	Xô sắt	Cái	2,0			
5	Dây dừa	Sợi	2,0			
6	Trang cào	Cái	2,0			
7	Ống nhựa mềm D20 (cuộn 50 m)	Cuộn	1,0			
8	Xăng bơm nước	lít	20,0	20.950	419.000	Mua ngoài
9	Băng keo chống thấm nước (cao su non)	Cuộn	1,0	125.000	125.000	Mua ngoài lắp đặt bơm 4kw
10	Băng keo thường	Cuộn	2	15.000	30.000	
11	Aptomat 3pha 10A	Cái	1,0	275.000	275.000	
12	Bulông M16-6	Bộ	8,0	8.000	64.000	
13	Bích nhựa 114	Cái	1,0	250.000	250.000	
14	Ống PVC D114mm	mét	4,0			Tận dụng
15	Cút PVC D114mm	Cái	3,0			
16	Dây điện 3 pha	mét	20,0			
17	Nhân công thuê ngoài	Công	6,0	300.000	1.800.000	
II.2	<i>Bể chứa nước sạch KCN Hoà Hiệp: 1.000m3 (1cái)</i>				<i>2.109.750</i>	

Stt	Tên thiết bị-vật tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Xăng bơm nước	lít	5,0	20.950	104.750	
2	Dây dẫn điện 2 ruột loại (dây 1.5mm2)	mét	20,0	16.000	320.000	
3	Bóng đèn led buld 40w + đuôi	Bộ	2,0	175.000	350.000	
4	Chổi xuong	Cái	3,0	15.000	45.000	
5	Xô sắt	Cái	2,0	50.000	100.000	
6	Dây dừa	Sợi	2,0	20.000	40.000	
7	Trang cào	Cái	2,0	50.000	100.000	
8	Ống nhựa mềm D20 (cuộn 50 m)	Cuộn	1,0	450.000	450.000	
9	Nhân công thuê ngoài	Công	2,0	300.000	600.000	
II.3	<i>Bể chứa nước sạch trạm bơm tăng áp Hoà Vinh 500m3 (1 cái)</i>				704.750	
1	Xăng bơm nước	lít	5,0	20.950	104.750	
2	Dây dẫn điện 2 ruột loại (dây 1.5mm2)	mét	20,0			
3	Bóng đèn led buld 40w + đuôi	Bộ	2,0			
4	Chổi xuong	Cái	3,0			
5	Xô sắt	Cái	2,0			
6	Dây dừa	Sợi	2,0			
7	Trang cào	Cái	2,0			
8	Ống nhựa mềm D20 (cuộn 50 m)	Cuộn	1,0			
9	Nhân công thuê ngoài	Công	2,0	300.000	600.000	
II.4	<i>Bể chứa nước sạch KCN An Phú 500m3 (1 cái)</i>				704.750	
1	Xăng bơm nước	lít	5,0	20.950	104.750	
2	Dây dẫn điện 2 ruột loại (dây 1.5mm2)	mét	20,0			
3	Bóng đèn led buld 40w + đuôi	Bộ	2,0			
4	Chổi xuong	Cái	3,0			
5	Xô sắt	Cái	2,0			
6	Dây dừa	Sợi	2,0			
7	Trang cào	Cái	2,0			
8	Ống nhựa mềm D20 (cuộn 50 m)	Cuộn	1,0			
9	Nhân công thuê ngoài	Công	2,0	300.000	600.000	
III	BỂ chứa Vững Rô: Bể chứa nước thô 100m3: 01cái; Bể chứa nước sạch 200m3: 01cái; Đài nước thô 30m3: 01cái				704.750	
1	Dây dẫn điện 2 ruột loại (dây 1.5mm2)	mét	20,0			

Stt	Tên thiết bị-vật tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
2	Bóng đèn led buld 40w + đuôi	Bộ	2,0			
3	Chổi xương	Cái	3,0			
4	Xô sắt	Cái	2,0			
5	Dây dừa	Sợi	2,0			
6	Trang cào	Cái	2,0			
7	Ống nhựa mềm D20 (cuộn 50 m)	Cuộn	1,0			
8	Xăng bơm nước	lít	5,0	20.950	104.750	
9	Nhân công thuê ngoài	Công	2,0	300.000	600.000	
	Tổng cộng: I+II+III				9.401.500	

Bằng chữ: Chín triệu, bốn trăm lẻ một nghìn, năm trăm đồng./.

Tuy Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2025

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 1


Phạm Trần Kiều