



KẾ HOẠCH SÚC RỬA MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ống NHÀ MÁY NƯỚC TUY HÒA

Kính gửi: - Tổng Giám đốc Công ty;
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật

Để đảm bảo chất lượng nước cấp khách hàng. Chi nhánh cấp nước số 1 lập kế hoạch súc xả mạng lưới đường ống trên mạng lưới nội phường Tuy Hòa; khu vực phường Bình Kiến trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt để thực hiện như sau:

I. Tuyến ống/ bể chứa cần súc rửa bao gồm:

A. Tuyến ống cần súc rửa gồm:

STT	Tên tuyến ống cần súc rửa	Vị trí xả	Thời gian dự kiến súc rửa
I	Nhà máy nước Tuy Hòa		
I.1	Khu vực phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến		
1	Tuyến đường Nguyễn Tất Thành - QL1A - KCN An Phú		
1.1	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành (Lê Lợi- Trần Phú)	Trụ chữa cháy D100 tại cây xăng (gần hẻm 7)	Từ 21h30-22h00 ngày 22/10/2025
1.2	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Trần Phú (Bệnh viện da liễu)	Trụ cứu hỏa ngã tư Trần Phú-Nguyễn Tất Thành	Từ 22h00-22h30 ngày 22/10/2025
1.3	Tuyến ống PVC DN100 phía Tây đường Nguyễn Trung Trực	Trụ chữa cháy D100 Tây Bắc Nguyễn Trung Trực - Lương Thế Vinh; 02 trụ chữa cháy D100 tại nước khoán Phú Sen	Từ 22h30-23h00 ngày 22/10/2025
1.4	Tuyến ống gang DN200 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Bình Khiêm)	Trụ chữa cháy Tây Bắc Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Bình Khiêm;	Từ 23h00-23h20 ngày 22/10/2025
1.5	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành	Trụ chữa cháy D100 đối diện Tiffy	Từ 23h30-24h00 ngày 22/10/2025
1.6	Tuyến ống HDPE D90 phía Bắc đường liên thôn Ngọc Phong	Van xả cặn DN50 phía Bắc đường liên thôn Ngọc Phong	Từ 23h30-24h00 ngày 22/10/2025
1.7	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành	Van xả cặn DN150 cuối tuyến PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Tất Thành	Từ 00h00-00h30 ngày 23/10/2025
1.8	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường QL1A	Van xả cặn DN200 trên tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Nguyễn Tất Thành (xả hướng Tuy Hòa đi QL 1A; đóng van chặn để xả)	Từ 00h30-01h00 ngày 23/10/2025

1.9	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường QL1A	Van xả cặn DN200 trên ống PVC DN200 phía Đông đường Nguyễn Tất Thành (xả hướng QL 1A đi Tuy Hòa; đóng van xả cặn)	Từ 01h00-01h30 ngày 23/10/2025
1.10	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 trước cổng KCN An Phú	Từ 01h45-02h15 ngày 23/10/2025
1.11	Tuyến ống bên trong khu vực KCN An Phú	Trụ chữa cháy D100 -Việt Thái; trụ chữa cháy-Cty Thịnh An Phú; van xả cặn hoặc tại đồng hồ khách hàng	Từ 02h20-02h40 ngày 23/10/2025
2	Tuyến đường Trần Hưng Đạo và khu vực phía Nam đường Trần Hưng Đạo		
2.1	Tuyến ống gang D400 phía Đông đường Nguyễn Tất Thành	Trụ cứu hỏa D100 trên tuyến ống D400 ngã 3 Tân Đà-Nguyễn Tất Thành	Từ 21h30-22h00 ngày 22/10/2025
2.2	Tuyến ống DN300 phía Tây đường Lê Trung Kiên	Trụ cứu hỏa D100 Tân Đà-Lê Trung Kiên; xả trên ống D60 tại hố bơm lên núi Nhạn	Từ 21h30-22h00 ngày 22/10/2025
2.3	Tuyến ống Gang DN150 phía Bắc đường Tân Đà	Trụ chữa cháy D100 tại ngã 5	Từ 22h00-22h30 ngày 22/10/2025
2.4	Tuyến ống DN200 Bạch Đằng đầu vòng tuyến ống D110 Tây Phan Đình Phùng và ống D110 phía Nam đường Tân Đà	trụ chữa cháy D100 tại ngã 3 Bạch Đằng-Phan Đình Phùng	Từ 22h30-23h00 ngày 22/10/2025
2.5	Tuyến ống DN200 đường Bạch Đằng	trụ chữa cháy D100 tại ngã 3 Bạch Đằng-Trần Quý Cáp	Từ 23h00-23h20 ngày 22/10/2025
2.6	Tuyến ống D100 Tây Nguyễn Trãi; tuyến D100 Nam Trần Hưng Đạo	trụ chữa cháy D100 tại ngã 4 Tây Nam Nguyễn Trãi-Nguyễn Công Trứ	Từ 23h30-24h00 ngày 22/10/2025
2.7	Tuyến D100 Nam Trần Hưng Đạo và Tuyến ống D150 Tây Duy Tân	trụ chữa cháy D100 tại ngã 4 Tây Nam Duy Tân-Nguyễn Công Trứ	Từ 23h30-24h00 ngày 22/10/2025
2.8	Tuyến ống DN200 Bạch Đằng	Van xả cặn D100 cuối tuyến	Từ 00h10-00h30 ngày 23/10/2025
2.9	Tuyến ống PVC D100 Nam Trần Hưng Đạo	Trụ chữa cháy D100 ngã 3 Trần Hưng Đạo-Nguyễn Công Trứ; trụ chữa cháy Trần Hưng Đạo-Hùng Vương; van xả cặn D60 trước quán 7 Vương.	Từ 00h30-01h00 ngày 23/10/2025
3	Tuyến ống trong phạm vi phía Bắc Trần Hưng Đạo đến Trần Phú		
3.1	Tuyến ống DN100, DN150 phía Tây Lê Trung Kiên	Trụ chữa cháy D100 cuối tuyến (Công ty Đồng Cam)	Từ 21h30-22h00 ngày 22/10/2025
3.2	Tuyến ống DN400 Trần Hưng Đạo; DN250 Nguyễn Thái Học	Trụ chữa cháy D100 Tây Bắc Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo	Từ 21h30-22h00 ngày 22/10/2025

3.3	Tuyến ống gang DN150 phía Nam đường Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 góc Tây Lê Thành Phương - Nam Trần Phú	Từ 21h30-22h00 ngày 22/10/2025
3.4	Tuyến ống PVC DN250 phía Nam đường Lê Thành Phương	Van xả cặn D100 góc Đông Lê Thành Phương - Nam Trần Phú	Từ 22h00-22h30 ngày 22/10/2025
3.5	Tuyến ống Gang D150 Tây Lê Thành Phương	Van xả cặn D100 trước quán cơm Niêu	Từ 22h00-22h30 ngày 22/10/2025
3.6	Tuyến ống PVC DN300 Lê Trung Kiên; DN150 phía Bắc đường Lê Lợi	Trụ chữa cháy D100 Đông Lê Trung Kiên- Bắc Lê Lợi	Từ 22h30-23h00 ngày 22/10/2025
3.7	Tuyến ống Gang DN150 phía Nam đường Lê Lợi	Van xả cặn D150 Tây Nguyễn Thái Học - Nam Lê Lợi (Gà Quốc Đẳng)	Từ 22h30-23h00 ngày 22/10/2025
3.8	Tuyến ống PVC DN300 Phan Đình Phùng; tuyến DN150 phía Bắc đường Lê Lợi	Trụ chữa cháy D100 Đông Phan Đình Phùng - Bắc Lê Lợi	Từ 23h00-23h30 ngày 22/10/2025
3.9	Tuyến ống PVC DN100 phía Đông đường Lương Văn Chánh	Trụ chữa cháy D100 gần siêu Thị CoopMart	Từ 23h00-23h20 ngày 22/10/2025
3.10	Tuyến ống HDPE DN100 phía Bắc đường Trần Hưng Đạo-Hoàng Diệu-Lê Quý Đôn	Trụ chữa cháy D100 tại phía Đông Lê Quý Đôn - Bắc Trần Hưng Đạo	Từ 23h00-23h40 ngày 22/10/2025
3.11	Tuyến ống Gang DN150 phía Bắc đường Hàm Nghi	Van xả cặn D100 cuối tuyến ống Gang DN150 phía Bắc Hàm Nghi	Từ 23h30-24h00 ngày 22/10/2025
3.12	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Lê Lợi	Van xả cặn D150 Bắc Lê Lợi - Tây Duy Tân	Từ 23h30-23h45 ngày 22/10/2025
3.13	Tuyến ống HDPE DN110 phía Bắc đường Lê Lợi	Van xả cặn D50 hẻm 2 Chu Văn An	Từ 23h45-24h00 ngày 22/10/2025
3.14	Tuyến ống HDPE DN110 phía Bắc đường Lê Lợi	Van xả cặn D100 cuối tuyến HDPE D110 phía Bắc Lê Lợi (cầu Lê Lợi)	Từ 23h45-24h00 ngày 22/10/2025
3.15	Tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Thái Học (đoạn Nguyễn Huệ-Cần Vương)	Van xả cặn D100 cuối tuyến ống PVC DN150 phía Tây đường Nguyễn Thái Học	Từ 23h50-24h30 ngày 22/10/2025
3.16	Tuyến ống PVC D200 đông Nguyễn Thái Học (đoạn Nguyễn Huệ-Cần Vương)	Van xả cặn D100 góc Đông Bắc ngã tư đường Nguyễn Thái Học - Mai Xuân Thưởng	Từ 23h50-24h30 ngày 22/10/2025
3.17	Tuyến ống PVC DN250 phía Nam đường Nguyễn Huệ	Trụ chữa cháy D100 Tây Nguyễn Trãi - Nam Nguyễn Huệ	Từ 00h10-00h30 ngày 23/10/2025
3.18	Tuyến ống PVC DN150 phía Đông đường Hùng Vương	Van xả vắn D100 Cầu Rạch Bàu Hạ	Từ 00h30-01h00 ngày 23/10/2025

3.19	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Nguyễn Trãi	Van xả cặn DN200 Đông Nguyễn Trãi - Nam Nguyễn Huệ (xả hướng Lê Lợi đi Nguyễn Huệ), đóng van chặn xả	Từ 01h00-01h30 ngày 23/10/2025
3.20	Tuyến ống Gang DN200 phía Bắc đường Nguyễn Huệ	Van xả cặn DN200 Đông Nguyễn Trãi - Nam Nguyễn Huệ (xả hướng Nguyễn Huệ đi Lê Lợi), đóng van chặn, xả.	Từ 01h30-02h00 ngày 23/10/2025
3.21	Tuyến ống PVC DN200-DN150 Bắc đường Trần Hưng Đạo; tuyến DN150 Tây Lê Duẩn; D110 Tây Độc Lập	Van xả cặn D150 phía Bắc Trần Hưng Đạo (gần Cầu Vạn Kiếp); xả hướng Hùng Vương đi Lê Duẩn. Đóng van chặn, xả	Từ 02h00-02h30 ngày 23/10/2025
3.22	Tuyến ống PVC DN200-DN150 Bắc đường Trần Hưng Đạo; tuyến DN150 Tây Lê Duẩn; D110 Tây Độc Lập	Van xả cặn D150 phía Bắc Trần Hưng Đạo (gần Cầu Vạn Kiếp); xả hướng Lê Duẩn đi Hùng Vương. Đóng van chặn, xả	Từ 02h30-03h00 ngày 23/10/2025
3.23	Tuyến ống PVC DN300 phía Tây đường Hùng Vương	Van xả cặn D100 Tây Hùng Vương - Nam Nguyễn Huệ	Từ 03h00-03h30 ngày 23/10/2025
3.24	Tuyến ống HDPE D63 phía Tây đường Mậu Thân	Van xả cặn DN50 góc chùa Hồ Sơn	Từ 03h30-04h00 ngày 23/10/2025
3.25	Tuyến ống HDPE DN200 phía Đông Nguyễn Trãi nối dài	Van xả cặn D100 kế bên bệnh viện Việt Mỹ (cầu)	Từ 03h40-04h10 ngày 23/10/2025
3.26	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 Đông Hùng Vương - Bắc Nguyễn Huệ	Từ 04h10-04h40 ngày 23/10/2025
3.27	Tuyến ống PVC DN100 phía Nam đường Nguyễn Huệ; Tây Trường Chinh	Van xả vắn D100 góc Tây Bắc Trường Chinh - Lý Thường Kiệt	Từ 04h15-04h45 ngày 23/10/2025
3.28	Tuyến ống PVC DN150 phía Bắc đường Nguyễn Huệ	Trụ chữa cháy D100 Bắc Nguyễn Huệ - Tây Độc Lập	Từ 04h50-05h20 ngày 23/10/2025
3.29	Tuyến ống PVC DN100 phía Đông đường Ngô Văn Sở	Trụ chữa cháy D100 góc Đông Nam Ngô Văn Sở - Nguyễn Côn	Từ 21h00-21h30 ngày 23/10/2025
3.30	Tuyến ống gang DN150 phía Nam đường Đồng Khởi	Trụ chữa cháy D100 góc Nam Đồng Khởi - Tây Nguyễn Đình Chiểu	Từ 21h35-22h05 ngày 23/10/2025
3.31	Tuyến ống gang DN100 phía Bắc đường Lương Tấn Thịnh	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Chí Thanh - Bắc Lương Tấn Thịnh	Từ 22h10-22h30 ngày 23/10/2025
3.32	Tuyến ống gang DN150 phía Nam đường Lê Hồng Phong	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Chí Thanh - Nam Lê Hồng Phong	Từ 22h30-23h00 ngày 23/10/2025
3.33	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây đường Độc Lập; Bắc Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 Bắc Trần Phú - Tây Độc Lập	Từ 23h00-23h30 ngày 23/10/2025

3.34	Tuyến ống PVC DN200 phía Đông đường Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 Đông Hùng Vương - Nam Trần Phú	Từ 23h30-24h00 ngày 23/10/2025
3.35	Tuyến ống PVC DN150 phía Nam đường Trần Phú	Van xả cặn D100 Tây Lê Duẩn-Nam Trần Phú; Trụ chữa cháy D100 Nam Trần Phú - Đông Trường Chinh	Từ 00h00-00h30 ngày 24/10/2025
3.36	Tuyến ống PVC DN200 phía Bắc đường Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 Bắc Trần Phú-Đông Trần Quang Diệu (gần Pytopia)	Từ 00h30-01h00 ngày 24/10/2025
3.37	Tuyến ống gang DN150 Tây Trường Chinh	Trụ chữa cháy Tây Trường Chinh-Bắc Phan Lưu Thanh; Van xả cặn D100 Bắc Trần Phú - Tây Trường Chinh	Từ 01h00-01h30 ngày 24/10/2025
3.38	Tuyến ống PVC DN200 phía Bắc đường Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 Bắc Trần Phú-Tây Lê Duẩn; trụ chữa cháy D100 Tây Bắc Độc Lập-Trần Phú	Từ 01h30-02h00 ngày 24/10/2025
4	Các tuyến ống nội bộ thuộc khu vực Phường 9 cũ (phường Bình Kiến)		
4.1	Tuyến ống HDPE DN200 phía Tây đường Lê Duẩn	Trụ chữa cháy D100 Tây Lê Duẩn - Bắc Nguyễn Hữu Thọ	Từ 21h30-22h00 ngày 23/10/2025
4.2	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây Hùng Vương	Trụ chữa cháy D100 góc Tây Nam Hùng Vương - Phan Đăng Lưu	Từ 22h00-22h30 ngày 23/10/2025
4.3	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây Hùng Vương	Trụ chữa cháy góc Tây Nam Hùng Vương - Nguyễn Hữu Thọ	Từ 22h00-22h30 ngày 23/10/2025
4.4	Tuyến ống PVC DN100 nội bộ trong khu Cty CPXD Phú Yên	Trụ chữa cháy D100 Đông Nguyễn Văn Huyền - Bắc Trần Hào; Trụ chữa cháy D100 Tây Trường Chinh - Nam An Dương Vương	Từ 22h30-23h00 ngày 23/10/2025
4.5	Tuyến ống PVC DN100 nội bộ trong khu FBS	Trụ chữa cháy Bắc Võ Văn Tần - Tây Nguyễn Viết Xuân; Trụ chữa cháy D100 Tây Hải Thượng Lãn Ông - Bắc Huỳnh Nự; Trụ chữa cháy D100 Bắc Võ Văn Tần - Tây Xuân Đài.	Từ 23h00-23h40 ngày 23/10/2025
4.6	Tuyến ống HDPE D63, D40 khu vực Ninh Tĩnh 2, phường 9	Xả nút bịt nhôm D40, KS Ngân Hà	Từ 23h50-24h30 ngày 23/10/2025
4.7	Tuyến ống PVC DN150 phía Nam đường Nguyễn Hữu Thọ	Trụ chữa cháy D100 Nam Nguyễn Hữu Thọ - Đông Mậu Thân	Từ 23h30-24h00 ngày 23/10/2025
4.8	Tuyến ống HDPE DN100 phía Bắc đường Nguyễn Hữu Thọ	Van xả cặn D100 cuối tuyến	Từ 00h10-00h40 ngày 24/10/2025
4.9	Tuyến ống HDPE DN100 thuộc đường nội bộ khu địa chất 703	Van xả cặn D100 gần quán 6 Xem	Từ 00h40-01h10 ngày 24/10/2025

4.10	Tuyến ống HDPE DN110 đường Mậu Thân	02 Van xả cặn DN100 tại Cầu Cây Sộp	Từ 00h30-01h30 ngày 24/10/2025
4.11	Tuyến ống PVC DN200 phía Tây Hùng Vương	Trụ chữa cháy góc Tây Nam Hùng Vương - Võ Trú	Từ 01h30-02h00 ngày 24/10/2025

* Lưu ý: Đối với các tuyến còn lại trên mạng lưới, chưa có trong kế hoạch. Chi nhánh thực hiện kiểm tra chất lượng nước, thực hiện súc xả theo thực tế khi chất lượng nước không đạt yêu cầu.

II/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian súc xả: thực hiện vào ban đêm. Cụ thể chi tiết theo các tuyến đường.
- Tùy vào điều kiện tình hình thực tế, Chi nhánh điều chỉnh thời gian, bổ sung các vị trí súc xả (theo ý kiến phản ánh của khách hàng nếu có) cho phù hợp, hiệu quả.
- Chi nhánh thông báo cho khách hàng, đăng website Công ty kế hoạch súc rửa cho khách hàng biết để dự trữ nước trước khi thực hiện (nếu cần thiết).

III/ Nhân lực thực hiện:

- Chi nhánh cấp nước số 1 tổ chức thực hiện.
- + Tổ chức súc xả theo từng tuyến đảm bảo xả cặn hiệu quả, hạn chế tối đa chất lượng nước bị ảnh hưởng khu vực khác.
- + Tổ chức vận hành trạm bơm cấp 2 với áp lực vận hành phù hợp để phục vụ súc xả mạng lưới.
- + Tùy theo chất lượng nước, Chi nhánh thực hiện súc xả cặn phù hợp với thực tế;
- + Huy động Kỹ thuật, nhân công của Chi nhánh để thực hiện súc xả và chăm công làm thêm giờ để thực hiện theo kế hoạch (nếu có);
- Khối lượng nước súc xả mạng lưới được Phòng KH-KT xác nhận và loại trừ khi tính tỉ lệ thất thoát nước trong báo cáo sản xuất tháng.
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:
- + Xác nhận công việc thực hiện;
- + Bộ phận kiểm nghiệm phối hợp, giám sát việc súc xả và lấy mẫu sau khi hoàn thành công việc.

Vậy Chi nhánh cấp nước số 1 kính trình Lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt.

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 10 năm 2025

*Nơi nhận:

- Ban TGD (b/c);
- Phòng KH - KT;
- Website Công ty;
- Lưu CN1;

PHÒNG KH-KT

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 1

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY